

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50653110 0001

Berichtsnummer Report No.:

16804462 006

Genehmigungsinhaber License Holder:

RGB Technik Sp. z o.o.

ul. Wolska 91

01-229 Warsaw

Poland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

040-0002156328

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111292966

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61643-11:2011

EN 61643-11:2012+A11

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Surge Protector

Product:

(Surge Protective Device (SPD))

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data:

Technical Data is listed on the next page(s)

Gültig ab:

2024-11-20

Valid from:
Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2024-11-20

Date of issue:

Yongming Yang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com
TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50653110 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

16804462 006

Produkt *Product:*Surge Protector
(Surge Protective Device (SPD))**Modell** *Type:***Bezeichnung** *Designation:*

- 1) OP20(S) C/X v.1 (X can be 1,2,3,4)
2) OP30(S) B+C/X v.1 (X can be 1,2,3,4)

Technical Data:

Uc :275V AC
In :1) 20kA, 2) 30kA
Imax :1) 40kA, 2) 60kA
Iimp :2) 7kA
Up :1) 1.3kV, 2) 1.5kV
Isccr :20kA
Type of SPD :1) Type 2, 2) Type 1 + Type 2
IP code :IP20
Number of ports :One port
Location :Indoor
Temperature :-40°C ~ +85°C

ANLAGE (Appendix): 1.0

